



Contrôle de citernes d'hydrocarbures
Controle van stookolie tanks

☎ 069/57 93 49 • Fax 069/66 29 37
Rue Beyaert, 75 • B-7500 Tournai
www.certitank.be • info@certitank.be

Datum van onderzoek : 31-03-2025
Erkend Technicus : Coudeville, David
Erkenningsnummer : ERK/TS/108982
Agreement Date : 09-07-2024

Reglementering :

- Vlare II : Subafdeling 5.17.2.5 : Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houder.
- Vlare II : Subafdeling 5.17.2.7 : Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houder.
- Vlare I : Hoofdstuk 6.5. : Particuliere stookolietanks met een waterinhoud minder dan 5.000 kg.

Omschrijving van de installatie :

Inhoud	2.300 l	Product	Stookolie
Vorm	Cilindrische	Situatie	Ondergrondse
Type	Enkelwandig	Materiaal	Metaal
Toegankelijk	Nee	Naam / nr.	39 3078 EVERBERG
Diameter	128 cm		

Exploitatie- of milieuvergunning :

Apparatuur en materieel :

Apparatuur	Serienummer	Kalibratiedatum	Waarde
011180007	011180007	23-05-2024	49.0
Appareil de mesure SDT 170	170060319	28-10-2024	
011180019	011224007	23-05-2024	48.0

Onderzoek :

Dichtheidsproef op houder (met ultrasoon systeem bij een maximaal 250 mbar vacuüm).

Resultaat :

Controles	Type	Resultaat	Opmerkingen
Vloeistofniveau in de tank (cm)		66,0 cm	
Aanwezigheid water/slib in de tank voor controle (cm) :		0,5 cm	
Aanwezigheid water/slib in de tank na controle (cm) :		0,5 cm	
Vulbuis	Op de Tank	In Orde	
Ontluchtingsbuis	Op de Tank	In Orde	
Waarschuwing- of Overvulbeveiligingssysteem	Alarm Fluit	In Orde	
Lekdetectiesysteem	Afwezig		

Conformiteitsattest
CT/03/25/061777

CAZES, Bertrand
39 GROENSTRAAT,
3078 Everberg
België

Controles	Type	Resultaat	Opmerkingen
Aanzuigleiding	Bovenaan	In Orde	
Retourleiding	Aanwezig	In Orde	
Peilmeter	Pneumatische peilmeter	In Orde	
Verontreiniging buiten de houder		Niet zichtbaar	
Mangat	Aanwezig	In Orde	
Toegangskoker	Metselwerk	Zie Opmerking	Het water en of het slib in de toegangskoker moet steeds verwijderd worden of vemelden worden.
Inkuiping	Niet Van Toepassing		
Potentiaal verschil tank-grond (mV)		0,0 mV	

Andere opmerkingen :


De milieuvergunning is ons ter inzage voor te leggen.

Besluiten :

De dichtheidsproef is gelaagd en het reservoir mag verder in gebruik gehouden worden.



Erkend Technicus



Coudeville, David



De Klant