

Technisch Bureau Verbruggen vzw www.btvcontrol.be

- BTv Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTv Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTv Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTv Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTv Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTv Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTv Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTv Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTv Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTv West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

### PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: VERMAEUE  
HOF VAN MONTENAKEN  
3078 EVERBERG

EIGENAAR: IDEA  
Adres: HOF VAN MONTENAKEN, 9

OPDRACHTGEVER: IDEA  
Adres: \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR: TSE E BUWA  
Adres: WOERITV STRAAT 61, 3150 HAARLT  
BTW of IK: \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_  
Teller nr. 63 040 694  
Index: \_\_\_\_\_

#### ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 22/7/2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe Uithreiding / Wijziging: Voorlopig / Verzwaring / Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: WOON EENHEID

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 / Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3x400 V 3N Bescherming van de aansluiting MAX 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 40 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type Diff 40A/0,9M/4P

Type van de aardelektrode lus / baren / pennen / horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 20; RA: 3,6 Ohm; RI tot MG MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: zie scheme's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

Geen inbreuken

Note: Geen isolatie wegens aanwezigheid elektronica

Dit verslag is geldig voor verzwaring max. 40A

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

- BESLUIT**
- 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/7/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
  - 2. De installatie is niet conform.
  - 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening)

voor de Directeur,



\* VERSLAG - RAPPORT \*

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be)
- BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 [btv.brabantwallon@btvcontrol.be](mailto:btv.brabantwallon@btvcontrol.be)
- BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 [btv.brussel@btvcontrol.be](mailto:btv.brussel@btvcontrol.be)
- BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 [btv.hainaut@btvcontrol.be](mailto:btv.hainaut@btvcontrol.be)
- BTV Liège Tel. 04 253 19 72 [btv.liege@btvcontrol.be](mailto:btv.liege@btvcontrol.be)
- BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 [btv.limburg@btvcontrol.be](mailto:btv.limburg@btvcontrol.be)
- BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 [btv.namur@btvcontrol.be](mailto:btv.namur@btvcontrol.be)
- BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 [btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be](mailto:btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be)
- BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 [btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be](mailto:btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be)
- BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 [btv.westvlaanderen@btvcontrol.be](mailto:btv.westvlaanderen@btvcontrol.be)

### PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: VERMAEUE - KITSCHOTS  
HOF VAN MONTENAARDEN 9  
3078 EVEREGEBE

EIGENAAR: IDEM  
 Adres: \_\_\_\_\_  
 OPDRACHTGEVER: SOLAIRCO  
 Adres: STATIJDISSSTRAAT 916, 3110 ROTSELAAR  
 INSTALLATEUR: IDEM  
 Adres: \_\_\_\_\_  
 BTW of IK: 080-6365651

EAN: \_\_\_\_\_  
 Teller nr. 63 010 634  
 Index: 0 49443,7 Rwh/07 41609,3 Rwh

#### ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 29-01-2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Zonnepanelen

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 Elektrische installatie vóór na 1.10.81 1.1.83-AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x400 V TT Bescherming van de aansluiting 20A A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type Diff 40A/93A/4P

Type van de aardelektrode: IUS - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: 3,6 Ohm; RI tot 11G MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: Zie schema's  
Vermogen w/d zonnepanelen: 24 x 255 Wp = 6120 Wp  
Vermogen w/d omvormer: 5000 W (oc)  
Merk: SMA SUNNY TRIPOWER MODEL: STP 5000TL-20  
Series: 304937211  
Groen stroom teller: B2790346 klasse B  
Groen stroom teller index: 238,29 Rwh  
CE + M14 kenmerk omvormer

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

Geen Inbreuken

<p>Nota's:</p> <p><u>werkingssterkte w/d ant koppels/schakelaars</u></p> <p><u>Geen isolatiemerk op wippen overeenkomstig de Normen</u></p> <p><u>De centrale beperkt zich enkel tot de PV installatie</u></p>	PROCES-VERBAAL VAN HET <b>GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK</b>
	de aangestelde van de stroomverdeiler naam: _____ handtekening: _____
	PROCES-VERBAAL VAN HET <b>GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK</b>
	de aangestelde van de stroomverdeiler naam: _____ handtekening: _____

**BESLUIT**

1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de éénraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 29-01-2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is **niet conform**.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening)

Besluit  
429



voor de Directeur,



**Uitvoeringsadres**

**Straat:** HOF VAN MONTENAKEN  
**Gemeente:** EVERBERG

**Huisnummer:** 9  
**Postcode:** 3078

**Opdrachtgever**

**Klantnummer:** 30619

**Naam:** FLUVIUS SYSTEM OPERATOR

**Uitgevoerde werken**

**Datum uitvoering:** 07/03/2022  
**Oorzaak:**  
**Werkopdrachten:** 405145444/54149551

**Onderwerp:**  
GLDRR VVG Gas Laag Vermogen Drukregelaar/G  
Vervangen drukregelaar

**Metergegevens**

<b>EAN nummer:</b> 541 448 820 047 672 374		
<b>Netgebruiker:</b> Kinschots Greet		
<b>Email:</b> greetkinschots@icloud.com		
<b>Busnr:</b>	<b>Verdieping:</b>	<b>Telefoonnr:</b> +3223068214
<b>Merk:</b> CON	<b>Meternummer:</b> 012823965	<b>Locatiedetails:</b>
<b>Opgenomen meterstand[1]:</b> 27912		<b>Apparaatstatus:</b> Weggenomen
		<b>Dagtijdsort[1]:</b>
<b>Merk:</b> FLO	<b>Meternummer:</b> 7FLO2121173319	<b>Apparaatstatus:</b> In dienst
<b>Opgenomen meterstand[1]:</b> 0		<b>Dagtijdsort[1]:</b>

Attest reeds aanwezig in de back-office of de klant komt niet in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief

**Opmerkingen**

Handtekening voor akkoord omtrent de uitvoering van de werken en juistheid van de metergegevens  
**Naam:** FLUVIUS SYSTEM OPERATOR **Handtekening niet ingevoerd wegens:** Andere reden : vb. corona

**Uitvoeringsadres**

**Straat:** HOF VAN MONTENAKEN  
**Gemeente:** EVERBERG

**Huisnummer:** 9  
**Postcode:** 3078

**Opdrachtgever**

**Klantnummer:** 30619

**Naam:** FLUVIUS SYSTEM OPERATOR

**Uitgevoerde werken**

**Datum uitvoering:** 07/03/2022

**Oorzaak:**

**Werkopdrachten:** 405145446/54149552

**Onderwerp:**

ELDME SYS Elek Laag Vermogen Digitale Meter  
Eandis/Elek LV Digitale Meter Fluvius Verv Syst

**Metergegevens**

**EAN nummer:** 541 448 820 047 672 367

**Netgebruiker:** Kinschots Greet

**Email:** greetkinschots@icloud.com

**Busnr:**

**Verdieping:**

**Telefoonnr:** +3223068214

**Locatiedetails:**

**Merk:** ITR

**Meternummer:** 2220763

**Apparaatstatus:** In dienst

**Opgenomen meterstand[1]:** 1435

**Dagtijdsort[1]:** TH

Attest reeds aanwezig in de back-office of de klant komt niet in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief

**Opmerkingen**

Handtekening voor akkoord omtrent de uitvoering van de werken en juistheid van de metergegevens

**Naam:** FLUVIUS SYSTEM OPERATOR **Handtekening niet ingevoerd wegens:** Andere reden : vb. corona