BTV Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbrugghen vzw. www.btvcontrol.be

☐ BTV Antwerpen	Tel. 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon	Tel. 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel	Tel. 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut	Tel. 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège	Tel. 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg	Tel. 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg	Tel. 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen	Tel. 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☒ BTV Vlaams-Brabant	Tel. 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen	Tel. 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

U. Ref.: O. Ref.: Verslagnr.: 251/15.1105/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Veertenstraat 87
3077 Kaprijke - Kaprijke

EIGENAAR: De Greef - De Vriese
Adres:
OPDRACHTGEVER: Idem
Adres:
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW of IK:

EAN:
Teller nr. 4085403
Index: 151943

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 5/11/2015 Aard van het onderzoek: ~~gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle~~ - controlebezoek volgens: ~~(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276)~~ (AREI art. 276bis) ~~(ARAB art.262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)~~

Aard installatie: ~~Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring~~ - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: HMT

Begin werken: Fundering vóór-~~na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-~~na~~ 1.10.81 - ~~1.1.88~~ AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3X230 V — Bescherming van de aansluiting 32 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² — Alg. schakelaar: type —

Type van de aardelektrode: ~~lus - baren - pennen - horizontale geleider~~ — Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 24 Ohm; RI tot 2,8 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: 1 Ring penaarde maat 10 1 VOB 2,5 mm²
differentieel 0,3 1-4 pos 1 Ring smelt veiligheid 25 A } VVB 6 mm²
" " 30 1 }
" " 2 A VOB 1,5 mm²
3 " penaarde maat 6 A }
" " 10 A } VOB 1,5 mm²
" " 20 A VOB 2,5 mm²
4 " " 16 A VOB 2,5 mm²

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:
401, 404, 602, 507

differentieel 0,3 4 pos voor de installatie te plaatsen

BESLUIT

☐ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op ..... (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

☐ 2. De installatie is **niet conform**.

☒ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op datum + 18 maanden

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening) 257

voor de Directeur,

* V E R S L A G - R A P P O R T *

Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel