



SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :
BE LIÈGE

V. ref.: _____

N. ref.: _____

RAPPORT N° : Zak6030867

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : Coregemstraat,
lot 4 3070 Dorkenburg

PROPRIETAIRE : PAES

Adresse : Iden

DEMANDEUR : Iden

Adresse : _____

INSTALLATEUR : Nikola P.

Adresse : Rue du 8 Mai 13 440 St
Nicola

TVA ou CI : _____

DISTRIBUTEUR : _____
Ref.: _____ Compteur n°: _____
Index : _____

Date du contrôle : 8/3/06 Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RPGT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement ; Type locaux : Domestique

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art 86

Raccordement : Tension 230 V Protection raccordement _____ A

Câble aliment, tableau, princ. : 4 X 16 mm² Inter.gén. : type D 30 mA / 63 A

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma : TT

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term.: 12 ; RA : 45 Ohm; RI tot 296 MOhm

DESCRIPTION : _____

voir schéma en annexe

Infractions constatées et/ou notes : NEANT

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE	
Vu le :	
le responsable du distributeur	
nom :	
signature :	

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : 1 L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 8/3/06 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

2. L'installation n'est pas conforme.

3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée avant le : _____

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature
L. Housen

Le directeur,